



Anexa nr.2 la Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2016

Indicatorul de performanță (numărul articolului)	Obiectiv	Realizat
IGP1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)	98%	99.34%
IGP 2 - Notificarea consumatorilor în legătură cu întreruperile planificate și neplanificate ale serviciului (art.15 alin.(1) și (2))	95%	99.11%
IGP3 - Obligațiile OSD de informare a solicitanților/consumatorilor decurgând din alte reglementări ale autorității (art. 16 alin.(1))	95%	96.32%
Procentul anual de conducte supuse controlului (art.19 alin.(1) lit.(a))	Maximum %	(**)
conducte subterane din oțel :		
$x < 0,025$	100	10.75
$0,025 < x < 0,25$	50	7.01
$0,25 < x < 1$	25	7.59
$x > 1$	8.3	6.54
conducte din oțel supraterane	100	13.14
conducte din polietilenă cu vechime < de 2 ani	50	47.52
conducte din polietilenă cu vechime > de 2 ani	100	42.13
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de rețea verificată (art. 19 alin.(1) lit.(b))	0,8(*)	0.62
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin.(1) lit.(c))	0.1	0.02
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de acțiunea unor terți pe un kilometru de rețea (art.19 alin.(1) lit.(d))		0.04

(*) În calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanațiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-măsurare.

Notă:

"x" reprezintă numărul de defecte/kilometru de conductă, constatate în anul anterior celui pentru care se face raportarea

**Obligația se consideră îndeplinită dacă valoarea rezultată este mai mică sau cel puțin egală cu valoarea maximă impusă de ANRE.