

CATRE,
Operatorii economici interesati

Ref: Invitatie depunere oferta

Delgaz Grid SA
Birou Achizitii Administrative
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro

Marius Mate
M: +40 756 190 080
[claudiu-
marius.mate@delgaz-grid.ro](mailto:claudiu-marius.mate@delgaz-grid.ro)

Stimați domni/stimate doamne,

Vă invităm sa ne transmiteți o oferta pentru “Presa hidraulica mufat cable cu acumulatori. Dispozitiv hidraulic de sectionare de la distanta. Presa hidraulica cu actionare manuala (incl. set bacuri). Presa pentru cleme cu teaca” conform specificatiei tehnice atasate.

1. Principalele date ale achiziției:

Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni.

Criteriu de atribuire al contractului: pretul cel mai scazut.

Termen de livrare: 30 zile de la data primirii comezii de aprovizionare

Preturile vor fi exprimate in lei si nu contin TVA.

Termen de plata

45 days EOM - net, *EOM=End of Month	Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebanca, scadenta va avea loc in urmatoarea zi banca raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
15 days EOM - 2% cash discount *EOM=End of Month	Termenul general de plata este de 15 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebanca, scadenta va avea loc in urmatoarea zi banca raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
15 days - 3% cash discount	In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile acesta va acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta data de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului general de plata. In

Președintele Consiliului de
Administrație
Paasch

Directori Generali
Ferenc Csulak (Director Gen
Carmen Teona Oltean (Adj.)
Petre Radu (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureş
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureş
IBAN:
RO11BRDE270SV2754041
Capital Social Subscris și Vă
773.257.777,5 RON

cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebankara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.

2. Cerinte privind situația ofertantului și criteriile de excludere:

În situația în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3 ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil nu va fi efectuată o nouă calificare.

În orice altă situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca și furnizor Delgaz.

În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online denumită Synertrade.

3. Cerințe privind capacitatea tehnică și economică a ofertantului:

Experiența similară:- Lista contracte similare, din ultimii cinci ani, și certificari de buna executie.

Utilaje disponibile:

4. Oferta va conține:

- Oferta financiară
- Oferta tehnică (caracteristici tehnice presa)

5. Calendarul de desfășurare va fi următorul:

- Solicitări de clarificare a documentației;
- Trimiterea ofertelor, termenul limită este: **06.04.2020, prin email la claudiu-marius.mate@delgaz-grid.ro**
-
- Calificarea furnizorilor în aplicația de gestionare a relațiilor cu furnizorii – Synertrade;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, în vederea clarificării tuturor aspectelor tehnice/financiare/juridice;
- Transmiterea comunicărilor finale și încheierea/semnarea contractului cu ofertantul clasat pe locul 1;

Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge din procedura operatorii economici care nu respectă criteriile de calificare precum și ofertele care nu respectă cerințele solicitate prin invitația de participare și documentația atasată.



Transmitem în atașament :

- Specificatia tehnica ;
- Draft contract, cod conduita;

Va multumim !

Cu stima,

Andrei Mihaly

Sef Birou Achizitii Administrative

Marius Mate

Analist Suport Achizitii

DELGAZ <i>grid</i>	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri	Indicativ	ST 213
		Pagina: 1 / 6	

**SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
pentru
DISPOZITIV ELECTRO-HIDRAULIC PENTRU TĂIAT CABLURI**

Prezenta specificație tehnică s-a întocmit de către:
Divizia Conectare la Rețea și Modernizare
Serviciu Politici Tehnice
din cadrul **DELGAZ GRID S.A.**

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri	Indicativ	ST 213
		Pagina: 2 / 6	

FOAIE DE VALIDARE

Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri

	Funcție / compartiment	Nume și prenume	Semnătură
Aprobat:	Director Divizia Exploatare și Mentenanță	Petre STOIAN	
	Sef Serviciu Politici Tehnice	Stelian BULIGA	
Verificat:	Senior Specialist Tehnologie	Marius IUZIC	
	Specialist Standardizare	Cleopatra PURCARU	

Data intrării în vigoare	Actualizări document (A)	Elaborator variantă anterioară:
11.06.2018	A ₀	Prima versiune

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri	Indicativ	ST 213
		Pagina: 3 / 6	

1. Domeniul de utilizare

Prezenta specificație tehnică se aplică la procedura de achiziție a unui dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cablurile de cupru și aluminiu, armate sau nearmate.

2. Cerințe generale și specifice

Produsele achiziționate trebuie să îndeplinească cerințele generale specificate în standardele din Anexa 1 atașată, să poată fi operate în condiții de siguranță și să fie compatibile cu echipamentele existente în instalațiile DELGAZ GRID S.A..

2.1. Condiții constructive generale

Toate produsele, trebuie să asigure o funcționare normală, în limita condițiilor de mediu și electrice de sistem, indicate de beneficiar în specificația tehnică.

Dispozitivul electro-hidraulic pentru tăiat cabluri va fi astfel construit încât operațiile curente de exploatare și întreținere să poată fi executate în condiții de securitate pentru operatori; va fi certificat din punct de vedere al securității muncii și va avea marcat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate.


2.2 Cerințe specifice

Toate cerințele specifice se găsesc în capitolul 6. Anexe, Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor și valorile oferite ale acestor caracteristici.

2.3. Marcare și inscripționare

Toate echipamentele vor fi inscripționate cu etichete din materiale rezistente în timp sau ștanțate cu următoarele date:

- fabrica producătoare;
- anul fabricației;
- tipul dispozitivului

- semnalizare de avertizare  pentru a nu exista riscul de tăiere în cuțit conform IP – SSM-33 .

Pe fiecare ambalaj se va marca vizibil:

- fabrica producătoare,
- greutatea,
- dimensiuni

Dispozitivul va avea inscripționat pe etichetă **marcajul CE** (acest simbol indicând faptul că echipamentul respectă normele UE aplicabile produsului în materie de securitate, sănătate și protecția mediului).

2.4. Eliminare deșeurii

Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață.

Totodată se vor prezenta fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri	Indicativ	ST 213
		Pagina: 4 / 6	

2.5 Teste și acceptări

2.5.1 Acceptarea echipamentelor

Delgaz Grid S.A. își rezervă dreptul de a asista la testarea dispozitivelor după ce s-a dat comanda de achiziție. Pentru orice modificare adusă dispozitivului pentru îndepărtarea stratului semiconductor se pot solicita teste și negocieri.

Dispozitivul electro-hidraulic pentru tăiat cabluri va fi acceptat doar dacă sunt îndeplinite toate cerințele din prezenta specificație tehnică și dacă sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru montaj și buna funcționare în exploatare.

2.5.2 Teste

Dispozitivul electro-hidraulic pentru tăiat cabluri va avea toate testele și verificările făcute în concordanță cu normele specifice în vigoare.

După acceptarea ofertei, beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutină (individuale). Lista testelor de rutină necesare și laboratorul de încercări la care se vor realiza probele se vor stabili de comun acord între părți. La cererea beneficiarului, testele de rutină vor fi realizate în prezența beneficiarului, caz în care furnizorul va trimite invitație de participare la probe cu minim trei săptămâni înainte de data execuției probelor.

3. Documentații

3.1. Documentații depuse la faza de ofertare

Ofertă depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de către furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.

Pe lângă Specificația tehnică semnată, ofertantul va prezenta și următoarele documentații tehnice:

- Cărțile tehnice redactate în limba română (pe suport de hârtie și în format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite; instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele de tip.
- Procedura proprie de testare ;
- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
- Certificat/declarație de conformitate a produselor oferite.
- Dovada existenței sistemului integrat de control al:
 - *calității* conform **SR EN ISO 9001:2015**, care garantează o asigurare continuă a proprietăților neschimbate ale produsului, conform solicitării utilizatorului;
 - *mediului* pentru produse, conform **SR EN ISO 14001:2015**;
 - *sistemului de sănătate și siguranță* la locul de muncă pentru produse, conform **SR EN OHSAS 18001:2008**.
- Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri	Indicativ	ST 213
		Pagina: 5 / 6	

3.2. Documentații transmise la livrare

Odată cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite și următoarele documente:

- Cărțile tehnice redactate în limba română (pe suport de hârtie și în format electronic) trebuie să cuprindă: caracteristici funcționale; instrucțiuni de montaj; gabarite; instrucțiuni de verificare și instrucțiuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele individuale și testele de lot.
- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
- Certificat de garanție.
- Certificat/declarație de conformitate a produsului livrat.

Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

4. Ambalare, transport și depozitare

Toate materialele și echipamentele achiziționate vor fi livrate conform conceptului logistic al DELGAZ Grid S.A., dacă acestea sunt livrate în depozitul logistic al DELGAZ Grid S.A.

4.1. Recepția

Recepția produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului sau la locul de montaj, de către personalul de specialitate al DELGAZ Grid. La recepție produsele vor fi verificate atât cantitativ cât și calitativ. Orice abatere de la cerințele exprimate în prezenta specificație tehnică va fi considerată neconformitate.

La prima livrare, beneficiarul își rezervă dreptul de a face recepția calitativă la sediul furnizorului, sau să solicite participare la teste FAT. Această recepție se va face pentru fiecare tip de echipament oferit și va fi considerată o recepție calitativă de referință pentru livrările ulterioare atât din punct de vedere al conformității tehnice a produsului cât și din punct de vedere al documentației tehnice anexate la livrarea echipamentelor.

5. Garanții

Perioada de garanție minimă acceptată de beneficiar se compune din doua termene și anume:


- a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;
- b) perioada de garanție în exploatare: minim 24 luni de la data preluării din depozit, în condițiile în care preluarea s-a realizat în termenul de la punctul a). Dacă preluarea s-a realizat după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanție va fi de minim 24-n luni, unde „n” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.

Perioada de garanție finală cu care vor fi achiziționate produsele va fi stabilită în contract, după negociere, dar nu poate fi mai mică decât cea menționată anterior.

6. Anexe:

Anexa 1: Standarde, legi și prescripții aplicabile

Standarde specifice:

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri	Indicativ	ST 213
		Pagina: 6 / 6	

SR EN 10020:2003	Definirea și clasificarea mărcilor de oțel
SR 9691:1994	Uleiuri hidraulice aditivat
SR EN 809+A1:2010	Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cerințe comune de securitate

Standarde și norme generale

SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe
SR EN ISO 14001:2015	Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
SR OHSAS 18001:2008	Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe
IP-SSM-33	Instrucțiune Proprie de Securitate și Sănătate în muncă

Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor și valorile oferite ale acestor caracteristici

Nr. crt.	Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri	Valori caracteristice tehnice		
		U.M.	Valori solicitate de achizitor	Valori oferite de furnizor
0	1	2	3	4
1	Caracteristici tehnice			
1.1	Diametrul conductorului prelucrat	mm	100 mm	
1.2	Presiunea de lucru	Bar	600	
1.3	Forța de tăiere	kN	100	
1.4	Ulei hidraulic biodegradabil ce nu reprezintă pericol pentru mediu		DA	
1.5	Lungimea minimă a furtunului electroizolant	m	10	
1.6	Temperatură de funcționare	°C	-20÷+40	
1.7	Greutate maximă	kg	20	
1.8	Accesorii (cablu flexibil pentru împământare, țărșuș, etc)		Se vor preciza accesoriile pentru funcționare	