



Fax

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureș

Operatori economici

Nr.fax:

25.03.2022, Tg Mures

Stimați domni/stimate doamne,

Delgaz Grid SA, vă invită să transmiteți oferta în vederea furnizării a **10 buc Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune- ST_364**, conform descrierilor din Caietul de Sarcini și documentele atasate. Produsele vor fi livrate conform comenzilor SAP transmise către furnizor.

1. Principalele date ale achiziției:

- Comanda se va emite pentru 10 buc, livrare la Piatra Neamt;
- Documentele vor fi redactate în limba română;
- Atribuirea se face prin competiție, criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai mic;
- Prețul oferit va fi exprimat în lei și fără TVA;
- Termen de livrare: cca 30 zile de la data comenzii;
- Ofertele vor fi conforme cu cerințele din Caietul de Sarcini/ST;

2. Cerințe privind situația ofertantului și criteriile de excludere:

În situația în care ați mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în ultimii 3 ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare este încă valabil nu va fi efectuată o nouă calificare.

În orice altă situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea dvs ca și furnizor Delgaz.

În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platformă online denumită Synertrade (unde se vor parcurge etapele calificării).

3. Cerințe privind capacitatea tehnică și economică a ofertantului:

Experiența similară: - nu se aplică

4. Oferta va conține:

- Oferta financiară, se va întocmi în lei, fără TVA. Prețul este ferm;
- Oferta tehnică;
- Termenul de livrare;
- Garanția;

Delgaz Grid SA

Achiziții Administrative

Bd. Pandurilor 42,
540554 Târgu Mureș
Erwin Wagner

T +40-745 676 341

Abreviere ACC

Pagini: 3

Președintele Consiliului de

Administrație

Volker Raffel

Directori Generali

Ferenc Csulak (Director General)

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)

Petre Stoian (Adj.)

Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

RO11BRDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

773.257.777,5 RON



Fax

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureș

Limba de redactare a ofertei : Romana;

Termenul de plata agreat este de 45 zile EOM de la facturare si depunere facturi;

Data limita pentru depunerea ofertei: 04.04.2022, pe adresa de e-mail erwin.wagner@delgaz-grid.ro.

Propunerea financiara va include toate cheltuielile aferente livrării produsului in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini si a comenzilor de aprovizionare SAP, precum si orice alte cheltuieli necesare îndeplinirii contractului.

Termene de plată agreate DELGAZ-GRID

45 days EOM - net, *EOM=End of Month	Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebankara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
15 days EOM - 2% cash discount *EOM=End of Month	Termenul general de plata este de 15 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebankara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
15 days - 3% cash discount	In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de plata de 15 zile acesta va acorda Achizitorului un discount de 3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie plata se efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta data de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului general de plata. In cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebankara, scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.

5. Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:

- Solicitări de clarificare a documentatiei, termenul limita este 29.03.2022;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 04.04.2022;
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu furnizorii – Synertrade (daca este cazul);
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de clarificarii a aspectelor neclare din oferta (daca este cazul);
- Transmiterea comunicariilor finale si incheierea/semnarea contractului/emiterea comenzii cu ofertantul clasat pe locul 1;

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura operatorii economici care nu respecta criteriile de calificare precum si ofertele care nu respecta cerintele solicitate prin invitatia de participare si documentatia atasata.

Transmitem în atașament :

- Caiet de Sarcini/ST;

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON



Fax

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureș

- Anexa privind protecția datelor

Cu stima,


Erwin Wagner
(Responsabil Categorie Globala)

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel
Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

DELGAZ grid	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune	Indicativ	ST _ 364
		Pagina: 1 / 8	


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
pentru
DISPOZITIV MOBIL DE LEGARE LA PĂMÂNT ȘI ÎN SCURTCIRCUIT TRIFAZAT
PENTRU SUPORTURI SIGURANȚE MPR DE JOASĂ TENSIUNE

Prezenta specificație tehnică s-a întocmit de către:
Departament Strategie și Tehnologie Rețea Electricitate
Serviciu Tehnologie și Inovare Rețea Electricitate
din cadrul **DELGAZ GRID S.A.**


	<p style="text-align: center;">SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune</p>	Indicativ	ST _ 364
		Pagina: 2 / 8	

FOAIE DE VALIDARE

**Specificație tehnică
pentru
Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi
siguranțe MPR de joasă tensiune**

	Funcție/compartiment	Nume și prenume	Semnătura
Aprobat:	Director Departament Strategie și Tehnologie Rețea Electricitate	Stelian BULIGA	
Verificat:	Șef Serviciu Tehnologie și Inovare Rețea Electricitate	Marius IUZIC	
Elaborat:	Expert Tehnologie Construcții Electrice și Dotări	Cleopatra PURCARU	

Data intrării în vigoare	Actualizări document (A)	Elaborator variantă anterioară:
12.08.2021	A ₀	

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune	Indicativ	ST_364
		Pagina: 3 / 8	

1. Domeniul de utilizare

Prezenta specificație tehnică se aplică la achiziționarea Dispozitivelor mobile de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune.

Dispozitivul mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune se utilizează pentru eliminarea apariției accidentale a tensiunii periculoase în partea de instalație la care se lucrează, prin montarea în echipamentele electrice supraterane sau subterane, din rețele electrice cu neutrul legat direct la pământ, sau izolate, cu $U_n \leq 1000V$ c.a., (tablouri, cutii, firi de distribuție sau de abonat, etc.), care sunt echipate cu suporturi de siguranțe MPR de joasă tensiune, mărimile 0, 1, 2, 3.

2. Cerințe generale și specifice

Produsele achiziționate trebuie să îndeplinească cerințele generale specificate în standardele din Anexa 1 atașată, să poată fi operate în condiții de siguranță și să fie compatibile cu echipamentele existente în instalațiile DELGAZ GRID S.A.

2.1 Cerințe constructive generale

Toate dispozitivele trebuie să asigure o funcționare normală, în limita condițiilor de mediu și electrice de sistem, indicate de beneficiar în specificația tehnică.

Dispozitivul mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune va fi astfel construit încât operațiile curente de exploatare și întreținere să poată fi executate în condiții de securitate pentru operatori; va fi certificat din punct de vedere al securității muncii și va avea marcat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate.

2.2 Cerințe specifice


Toate cerințele specifice se găsesc în capitolul 6. Anexe, Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor și valorile ofertate ale acestor caracteristici.

Dispozitivul mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune va fi echipat cu 3 cleme de fază tip baretă, cu trei cabluri de scurtcircuitare faze cu secțiunea S_f (mm²) și lungimea l_f (m) fiecare, cu un cablu de legare la pământ cu secțiunea S_p (mm²) și lungimea l_p (m) și o clemă manuală de legare la pământ conform caracteristicilor tehnice din Anexa 2.

Clemele de fază tip baretă se vor manevra (se vor fixa sau extrage din soclurile siguranțelor MPR) utilizând obligatoriu un dispozitiv tip mâner electroizolant cu apărătoare de protecție a brațului sau un mâner electroizolant pentru cazul în care clema trebuie montată în soclurile siguranțelor MPR prevăzute cu camere de stingere.

Conectarea mânerului electroizolant la clema de fază tip baretă se va realiza prin înfiletarea acestuia în lamela de fixare.

Cablurile de scurtcircuitare și cel de legare la pământ vor fi executate din cupru multifilar, foarte flexibil, clasa VI, conform Standardului **SR EN 60228 (sau echivalent)**. Cablurile vor fi protejate cu un înveliș izolant din material plastic transparent sau opac de culoare aprinsă (portocaliu sau roșu),

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune	Indicativ	ST_364
		Pagina: 4 / 8	

extrudat direct pe cablul multifilar, care îndeplinește prevederile din Standardul **SR EN 61138 (sau echivalent)**.

Cablurile de scurtcircuitare și cel de legare la pământ se prind într-o mufă centrală executată din cupru.

Legătura dintre clemele de fază tip baretă și cablurile de scurtcircuitare este realizată prin papuci care se prind pe șaiba de contact a clemei de fază cu șurub, piuliță și asigurate cu șaibă Grower.

Legătura dintre clema de legare la pământ și cablul de legare la pământ este realizată prin intermediul unui papuc care se prinde pe clemă cu șurub, piuliță și asigurate cu șaibă Grower.

Corpul clemei de legare la pământ se execută din aliaj de cupru.

Asigurarea contactului electric și a rezistenței mecanice în papuci și în mufa centrală se realizează prin sertizare.

Mufa centrală, papucii de pe cablurile de scurtcircuitare și cel de pe cablul de legare la pământ sunt protejați prin manșoane electroizolante termocontractabile.

Mânerul electroizolant este alcătuit dintr-un tub electroizolant pe care este asamblat nedemontabil, la un capăt, o piesă de cuplare, iar la celălalt capăt, un dop de protecție și un inel opritor. Tubul electroizolant este executat din rășină poliesterică armată cu fibră de sticlă, iar piesa de cuplare din oțel protejat împotriva coroziunii.

2.3. Marcare și inscripționare

Durabilitatea marcării trebuie să fie verificată prin curățarea marcării timp de cel puțin 1 min cu o bucată de țesătură neplușată umezită cu apă și apoi prin frecarea cu fermitate pentru încă minimum 1 min cu o bucată de țesătură neplușată umezită cu izopropanol (CH₃-CH(OH)-CH₃).

Încercarea va fi considerată reușită dacă marcarea rămâne lizibilă și literele sunt clare.


Suprafața echipamentului sau a componentei se poate schimba. Nu trebuie să apară nici un semn de desprindere a etichetelor.

Marcajul scurtcircuitorului este plasat pe fiecare cablu de legare la pământ la capătul care se conectează la clema manuală de legare la pământ și cuprinde:

- Numele fabricantului;
- Modelul sau referința tipului de dispozitiv;
- Anul fabricației;
- Secțiunea în mm² la intervale de maxim 1m pe fiecare cablu de scurtcircuitare și legare la pământ;
- Valoarea curent nominal I_r (kA), timp nominal t_r (s) al dispozitivului și valoarea nominală a factorului de vârf
- Standardul de referință: **SR EN 61230 (sau echivalent)**
- Marca de conformitate a organismului de certificare;
- Marcajul CE

Marcajul pe clemă de fază de tip baretă cât și pe clema de legare la pământ se va aplica pe corpul clemei prin turnare sau prin poansonare următorul marcaj :

- numele producătorului sau marca de fabricație;
- modelul sau referința tipului de clemă.
- Valoarea maximă a curentului nominal de scurtcircuit admis pe clemă (exprimată în kA/1s);
- Marca de conformitate a organismului de certificare;

	<p style="text-align: center;">SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune</p>	Indicativ	ST_364
		Pagina: 5 / 8	

Marcajul mânerelor electroizolante se aplică pe o etichetă și cuprinde:

- Numele fabricantului;
- Marca de conformitate a organismului de certificare;
- Codul produsului
- Marcajul CE

2.4. Eliminarea deșeurilor

Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață.

Totodată se vor prezenta fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului (dacă este cazul).

2.5. Teste și acceptări

2.5.1. Acceptarea echipamentelor

Delgaz Grid S.A. își rezervă dreptul de a asista la testarea produsului după ce s-a dat comanda de achiziție.

Scurtcircuitorul mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune va fi acceptat doar dacă sunt îndeplinite cerințele din prezenta specificație tehnică.

2.5.2. Teste

Dispozitivul mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune va avea toate testele și verificările făcute în concordanță cu **SR EN 61230 (sau echivalent)**.

După acceptarea ofertei, beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutină (individuale) conform standardelor specifice. Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului certificatele tuturor testelor.

3. Documentații

3.1. Documentații depuse la faza de ofertare


Oferta depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de către furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.

Pe lângă Specificația tehnică semnată, ofertantul va prezenta și următoarele documentații tehnice:

- Cărțile tehnice redactate în limba română (pe suport de hârtie și în format electronic) trebuie să cuprindă: instrucțiuni de utilizare conform punctului 4.10. din **SR EN 61230 (sau echivalent)** și instrucțiuni de verificare și control conform punctului 5.2. din **SR EN 61230(sau echivalent)**.
- Buletine de verificare pentru testele de tip, conform **SR EN 61230(sau echivalent)**.
- Procedura proprie de testare ;
- Declarația de performanță/certificat/declarație de conformitate a produselor oferite.
- Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

3.2. Documentații transmise la livrare

Odată cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite și următoarele documente:

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune	Indicativ	ST_364
		Pagina: 6 / 8	

- Cărțile tehnice redactate în limba română (pe suport de hârtie și în format electronic) trebuie să cuprindă: instrucțiuni de utilizare conform punctului 4.10. din **SR EN 61230(sau echivalent)** și instrucțiuni de verificare și control conform punctului 5.2. din **SR EN 61230(sau echivalent)**.
- Buletine de verificare pentru testele individuale și testele de lot, conform **SR EN 61230(sau echivalent)**.
- Certificat de garanție.
- Declarație de performanță/Certificat/declarație de conformitate a produsului livrat.
- Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

4. Logistica

4.1. Ambalare, transport și depozitare

Dispozitivele achiziționate vor fi livrate conform conceptului logistic al DELGAZ Grid S.A.

4.2. Recepția

Recepția produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului, de către personalul de specialitate al DELGAZ Grid, conform prevederilor din Caietul de sarcini/documentația descriptivă. La recepție produsele vor fi verificate atât cantitativ cât și calitativ. Orice abatere de la cerințele exprimate în prezenta specificație tehnică va fi considerată neconformitate.

5. Garanții

Perioada de garanție minimă acceptată de beneficiar este de 24 de luni de la data recepției cantitative/calitative.

Prin caietul de sarcini/documentația descriptivă poate fi solicitată o altă perioadă de garanție, fiind prioritară, dar nu mai mică decât termenul precizat în prezenta Specificație Tehnică.

6. Anexe


Anexa 1 Standarde, legi și prescripții aplicabile

Standarde specifice:

SR EN 61230:2009	SAU ECHIVALENT	Lucrări sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pământ sau de legare la pământ și în scurtcircuit
-------------------------	-----------------------	--

Standarde și norme generale:

SR EN 60721-2-1:2014	SAU ECHIVALENT	Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1: Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate
SR EN 60228:2005	SAU ECHIVALENT	Conductoare pentru cabluri izolate
SR EN 61138:2008	SAU ECHIVALENT	Cabluri pentru echipamente portabile de legare la pământ și în scurtcircuit
SR CEI 61089:1996/A1:1999	SAU ECHIVALENT	Conductoare pentru linii aeriene cu sârme rotunde, cablate în straturi concentrice

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune	Indicativ	ST_364
		Pagina: 7 / 8	


*Cerințele se referă la respectarea Standardelor Române sau echivalente

Normele și reglementările menționate mai sus nu elimină obligația furnizorului de a respecta întrutotul legile, reglementările și prescripțiile legate de proiectarea, construcția, montajul, testarea, transportul, instalarea și operarea produselor furnizate.

Anexa 2 Date tehnice

Producător	
Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune	

Nr. crt.	Specificația caracteristicilor	U.M.	Valori solicitate	Valori oferite
1	Condiții climatice și de mediu			
1.1	Locul de montaj		Interior/ exterior	
1.2	Temperatura aerului:			
	- minimă	°C	- 25	
	- maximă	°C	+ 55	
1.3	Umiditatea relativă	%	95%	
2	Caracteristici tehnice generale			
2.1	Clemele pentru legare la fază;	buc.	3(trei) -tip bareta	
2.2	Clema pentru legare la pământ	Buc.	1(una)- tip menghina	
2.3	Clemele de legare la faze	-	- aplicare manuala, una cate una, cu o mana , după ce s-a realizat VLT, operatorul fiind echipat cu , cu un dispozitiv de acționare a siguranțelor MPR, cu apărătoare de protecție a brațului; - montarea clemei în soclul fiecărei siguranțe MPR prin pivotare, după introduce rea cuțitului metalic al clemei de fază în furca de contact fără tensiune a soclului, legata galvanic la partea de instalație la care urmează a se lucra,	
2.4	Clema de legare la pământ	-	montare cu mana , după ce s-a realizat VLT, operatorul fiind echipat cu mănuși de protecție fixare prin înșurubare și strângere manuală pe bara de nul sau la bara plata aferenta prizei de pământ	
2.6	Cuplul de strângere a clemei manuale de legare la pământ	daNm	1 ÷ 1,5	
3.	Caracteristici de protecție			
3.1	Cablul dispozitivului: -cupru multifilar , foarte flexibil;		Da	

	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ pentru Dispozitiv mobil de legare la pământ și în scurtcircuit trifazat pentru suporturi siguranțe MPR de joasă tensiune	Indicativ	ST_364
		Pagina: 8 / 8	

Nr. crt.	Specificația caracteristicilor	U.M.	Valori solicitate	Valori oferite
	-protejat în izolație transparenta direct pe conductor		Da	
3.2	Lungime conductoare active de legare la faze	m	1,2	
3.3	Lungime conductor de legare la pământ	m	5,5	
3.4	Secțiunea cablului de scurtcircuitare și legare la pământ	mm ²	35	
4.	Caracteristici electrice și dielectrice			
4.1	Intensitate curent de scurtcircuit pentru timp de 1 sec	kA	$I_{sc\ max} = \text{minim } 8\ \text{kA}$	
4.2	Intensitate curent de șoc (vârf) pentru t=0,02 sec	kA	$I\ \text{soc} = \text{minim } 20\ \text{kA}$	
4.3	Tensiunea de încercare la străpungere a învelișului electroizolant al cablului	V	- la tensiunea aplicată de 1000 Vc.a. 50 Hz. pe o durată de 5 min nu trebuie să apară străpungere în timpul încercării	
4.4	Tensiunea de încercare la conturnare a corpurilor electroizolante ale clemelor de fază de tip baretă,	V	la tensiunea aplicată de 5250 V c.a. 50 Hz, pe o durata de 1 min, intensitatea curentului de fuga $\leq 1\ \text{mA}$	
4.5	Valoarea nominală a factorului de vârf		2,5	
4.6	Protecția pe timpul transportului sau depozitării	buc	-1(una) cutie sau 1(una) husa de construcție ușoară și cu manevrabilitate ușoară	

Informarea privind protecția datelor

Respectarea reglementărilor de protecție a datelor este foarte importantă pentru noi. Mai jos vă oferim o serie de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Următoarele prevederi se aplică cu începere de la 25.05.2018, adică de la intrarea în vigoare a Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) .

A. Utilizarea datelor dvs. în încheierea, executarea și încetarea unei relații contractuale (Art. 6(1) lit. b, GDPR) sau în interesul nostru legitim (Art. 6(1) lit. f GDPR)

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția datelor aplicabile în prezent.

Folosim datele dvs. pentru a încheia, executa și înceta un contract cu dvs. sau cu angajatorul dvs. Mai exact, aceste date reprezintă:

- Numele dvs.,
- Adresa dvs. de serviciu,
- Informațiile dvs. de contact de serviciu, precum număr de telefon și adresă de e-mail.

Dacă sunteți partenerul nostru contractual direct, adunăm informații suplimentare de la dvs., precum

- Datele dvs. bancare

în scopul încheierii, executării și încetării relației contractuale.

Dacă sunteți reprezentant/ angajat sau persoana de contact al partenerului nostru contractual, utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul nostru contractual. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct sau care sunt necesare și rezultă ca urmare a desfășurării relațiilor contractuale (ca de exemplu: cod loc de consum, cod instalație, index, categorie consum etc).

Dacă nu am colectat aceste date direct de la dvs., le-am obținut din surse publice.

B. Prevederi legate de verificarea scorului de credit (interes legitim - Art. 6/1) lit. f, GDPR)

Dacă sunteți partenerul nostru contractual, în anumite situații desfășurăm un proces de precalificare în vederea stabilirii relațiilor contractuale.

Acest lucru înseamnă că

- stabilim dacă, având în vedere prevederile Legii împotriva spălării banilor, ale și ale listei de sancțiuni UE aferente Directivelor 2580/2001 și 881/2002, putem intra într-o relație contractuală cu dvs. și
- verificăm bonitatea dvs.

În procesul de verificare a scorului de credit, înainte de încheierea contractului obținem informații privind bonitatea de la companiile de raportare a scorului de credit.

Putem refuza să încheiem un contract cu dvs. dacă verificarea întoarce indicatori negativi privind bonitatea dvs. Indicatorii de bonitate pot fi indicatori negativi gravi (insolvență, declarație pe proprie răspundere, cercetare în stare de arest), care sunt indicatori negativi ai activităților dvs. neconforme cu prevederile contractului.

Companiile de raportare a scorului de credit arhivează date pe care le primesc de la bănci și societăți comerciale. Aceste date includ nume, prenume, data nașterii, adresa cât și informații privind creanțe neachitate și activități neconforme cu contractele încheiate. Companiile de raportare a scorului de credit pun aceste date la dispoziția partenerilor lor pentru ca aceștia să poată verifica bonitatea. Cerințe: Partenerii contractuali ai companiilor de raportare a scorului de credit au un interes legitim cu privire la datele transmise. Un interes legitim poate fi intenția de a încheia un contract, de pildă. Dacă doriți să obțineți informații privind datele deținute cu privire la dvs., le puteți obține direct de la aceste companii.

C. Prevederi legate de verificarea scorului de credit (interes legitim - Art. 6/1) lit. f , GDPR)

Pentru a evita creanțele irecuperabile, monitorizăm inițierea procedurilor de insolvență.

D. Perioadă de retenție

Următoarele prevederi se aplică angajaților partenerilor noștri contractuali: Datele cu caracter personal furnizate de angajatorul dvs. sunt arhivate de noi într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale comenzi suplimentare de către angajatorul dvs., până când angajatorul dvs. sau noi nu mai suntem interesați de menținerea unei relații de colaborare.

Următoarele prevederi se aplică dacă dvs. sunteți partenerul contractual: După încetarea relației contractuale, vom arhiva datele relevante acestei relații contractuale pe durata perioadelor legale de retenție și le vom șterge la expirarea acestei perioade. Sunt scutite datele cu caracter personal furnizate de dvs. pe care le arhivăm într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale comenzi suplimentare de către noi, până când dvs. sau noi nu mai suntem interesați de menținerea unei relații de colaborare. Ne veți anunța în cazul în care nu mai sunteți interesat în menținerea unei relații de colaborare.

E. Destinatari și Categoriile de destinatari

În situațiile în care este necesar, oferim date cu caracter personal companiilor din grupul nostru sau prestatorilor de servicii externi (de pildă pentru facturare sau servicii IT) în baza legală a unui acord de prelucrare a datelor.

Alți destinatari ai datelor pot fi:

- Autoritățile publice, în baza prevederilor legale (de pildă prestatori de asigurări sociale, autorități fiscale, poliție, procuratură, agenții de reglementare).

F. Transferuri de date către țări terțe

Transferurile de date către țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor („țări terțe”) rezultă în urma administrării, dezvoltării și operării sistemelor IT și doar în măsura în care a) transferul este permis, și b) există condiții speciale de transmitere către o țară terță, în special faptul că importatorul de date garantează un nivel adecvat de protecție a datelor conform cluzelor contractuale standard UE pentru transferul datelor cu caracter personal către procesatori de date din țări terțe.

Clauzele contractuale standard UE pot fi descărcate de la această adresă <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF>

G. Drepturile dumneavoastră

Partea responsabilă de prelucrarea datelor dvs. este partenerul contractual. Puteți găsi aceste prevederi în contractul încheiat cu dvs. sau vă puteți întreba angajatorul.

Aveți dreptul să vă împotriviți în orice moment utilizării comerciale sau în alt scop a datelor dumneavoastră dacă această utilizare are loc în baza Art. 6(1) lit. f, GDPR (protejarea intereselor legitime ale părții responsabile). Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un simplu mesaj.

Puteți continua să solicitați informații în orice moment cu privire la datele dvs. pe care le deținem, corectarea erorilor cât și ștergerea acestora dacă datele nu mai sunt necesare sau, după caz, o restricție a procesării datelor dvs.

Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, convențional, interoperabil și care poate fi citit în mod electronic, și de a le transfera unei alte părți responsabile dacă ați consimțit la comunicarea acestor date sau dacă prelucrarea acestora este necesară în vederea îndeplinirii unui contract. La cerere, vă vom transfera datele unui terț numit de dvs. sau unei alte companii.

Pentru a transmite o solicitare privind drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro

În plus, puteți transmite o sesizare unei autorități de reglementare. Puteți apela la o autoritate de reglementare cu jurisdicție asupra adresei noastre sau a dumneavoastră.

Contractantul este obligat să își informeze angajații conform anexei „Informarea privind protecția datelor” că companiile din Grupul E.ON prelucrează date ale angajaților/ reprezentanților contractantului, și în ce constă această prelucrare. Dacă sunteți partenerul nostru contractual și, de pildă, în calitate de PFA sunteți acoperit de prevederile legislației privind protecția datelor, aceste informații

vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.